

INSTALLATØR <b>J. M. Hansen</b> <b>Tromsø</b> TLF.	ANL.NR <hr/> TILKOB.FAS. S-T	<b>ADVARSEL!</b> Abonnementen er etter straffeloven ansvarlig for bruk av ikke godkjente eller forfalskede sikringer. Elektrisitetsverket har plikt til å anmelde forholdet till påtalemyndigheten.
---	---------------------------------	--

SKJEMA NR	KURS NR	KURSFORTEGNELSE FOR TAVLE	I etg. Parkgt 14	SIKR. AMP.	TVERRSNITT MCM <sup>2</sup>
	1	Lys og stikk.	leilighet 101	10	2x1,5
	2	Tekn.stikk.	" 101	16	2x2,5
	3	Lys og stikk.	" 102	10	2x1,5
	4	Tekn.stikk.	" 102	16	2x2,5
	5	Lys og stikk.	" 103	10	2x1,5
	6	Tekn. stikk.	" 103	16	2x2,5
	7	Lys og stikk.	" 104	10	2x1,5
	8	Tekn. stikk.	" 104	16	2x2,5
	9	Lys og stikk.	" 105	10	2x1,5
	10	Tekn.stikk.	" 105	16	2x2,5
	11	Lys og stikk.	" 106	10	2x1,5
	12	Tekn.stikk.	" 106	16	2x2,5
	13	Lys og stikk.	" 107	10	2x1,5
	14	Tekn.stikk.	" 107	16	2x2,5
	15	Hovedsikringer	" 101	32	2x10
	16	"	" 102	32	2x10
	17	"	" 103	32	2x10
	18	"	" 104	32	2x10
	19	"	" 105	32	2x10
	20	"	" 106	32	2x10
	21	"	" 107	32	2x10
	22	CanalDigital-skap (kurs 4 U.etg)		10	2x1,5
	23	Komfyr stikk.	107	20	2x4