INSTALLATØR

J. M. Hansen

TLF. Tromsø

ANL.NR

TILKOB.FAS. R-S

ADVARSEL!

Abonnenten er etter straffeloven ansvarlig for bruk av ikke godkjente eller forfalskede sikringer. Elektrisitetsverket har plikt til å anmelde forholdet till påtalemyndigheten.

SKJEMA NR	KURS NR	KURSFORTEGNELSE FOR TAVLE 2 etg. Parkgt 14	SIKR. AMP.	TVERRSNITT MCM²
	1	Lys og stikk. leilighet 201	10	2x1,5
	2	Tekn.stikk. " 201	16	2x2,5
	3	Lys og stikk. " 202	10	2x1,5
	4	Tekn.stikk. " 202	16	2x2,5
	5	Lys og stikk. " 203	10	2x1,5
	6	Tekn.stikk " 203	16	2x2,5
	7	Lys og stikk. " 204	10	2x1,5
	8	Tekn. stikk. " 204	16	2x2,5
	9	Lys og stikk. " 205	10	2x1,5
	10	Tekn. stikk. " 205	16	2x2,5
	11	Lys og stikk. " 206	10	2x1,5
	12	Tekn. stikk " 206	16	2x2,5
	13	Lys og stikk. " 207	10	2x1,5
	14	Tekn.stikk: " 207	16	2x2,5
	15	Hovedsikringer " 201	32	2x10
	16	" " 202	32	2x10
	17	" " 203	32	2x10
	18	" " 204	32	2x10
	19	" " 205	32	2x10
	20	" " 206	32	2x10
	21	" " 207	32	2x10