INSTALLATØR

J. M. Hansen

Tromsø

TLF.

ANL.NR

TILKOB.FAS. R-T

ADVARSEL!

Abonnenten er etter straffeloven ansvarlig for bruk av ikke godkjente eller forfalskede sikringer. Elektrisitetsverket har plikt til å anmelde forholdet till påtalemyndigheten.

SKJEMA NR	KURS NR	KURSFORTEGNELSE FOR TAVLE 3 etg. Parkgt 14	SIKR. AMP.	TVERRSNITT MCM²
	1	Lys og stikk. leilighet 301	10	2x1,5
	2	Tekn. stikk. " 301	16	2x2,5
	3	Lys og stikk. VK bad " 302	10	2x1,5
	4	Tekn. stikk. " 302	16	2x2,5
	5	Lys og stikk. " 303	10	2x1,5
	6	Tekn. stikk. " 303	16	2x2,5
	7	Lys og stikk. " 304	10	2x1,5
	8	Tekn. stikk. " 304	16	2x2,5
	9	Lys og stikk. " 305	10	2x1,5
	10	Tekn. stikk. " 305	16	2x2,5
	11	Lys og stikk. " 306	10	2x1,5
	12	Tekn. stikk. " 306	16	2x2,5
	13	Lys og stikk. " 307	10	2x1,5
	14	Tekn. stikk. " 307	16	2x2,5
	15	Hovedsikringer " 301	32	2x10
	16	" " 302	32	2x10
	17	" " 303	32	2x10
	18	" " 304	32	2x10
	19	" " 305	32	2x10
	20	" " 306	32	2x10
	21	" " 307	32	2x10
	22	" 4. etg.	63	2x16